Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Большой Камень, ул. им. В.А.Маслакова, 10А, тел. 8(42335) 5-16-54, e-mail: osip25@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

группа организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН, г. Фокино ул. Ключевая, 8

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

тел. 8(42339)29-3-42, e-mail: ogpnfok@mail.primorye.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЗАТО г. Фокино
(место составления акта)

" 03 " июня 20 16 г.
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 82

По адресу/адресам: ЗАТО г. Фокино, ул. Комсомольская, 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» по пожарному надзору Филюнина К.М. № 82 от 11.05.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО город Фокино (МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино), здание эксплуатируемое

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 17 " мая 20 16 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
" 25 " мая 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
" 03 " июня 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Вх. № 92
"06" 06 2016 г.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: группой организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино Буданцева Г.Н. 13.05.2016г., с началом проведения плановой выездной проверки ознакомлена директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино Буданцева Г.Н. 17.05.2016г. в 16 часов 00 минут ✓ Г. Буданцева
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лыкова Ольга Геннадьевна - государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Буданцева Галина Николаевна, директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями – в кабинете №4, кабинете № 7 (п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)- директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино Буданцева Г.Н.;

- в помещениях образовательного учреждения руководитель организации не обеспечил наличие знаков для обозначения средств пожарной сигнализации (звукового оповещателя пожарной тревоги) (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 4, 151; п. 2.2 табл. 3 п/п 2 НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности)- директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино Буданцева Г.Н.;

- руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителя № 14, установленного в кабинете № 4 (дата технического обслуживания 04.2015 года) (п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»)- директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино Буданцева Г.Н.;

- места хранения первичных средств пожаротушения (огнетушителей), обозначенные на планах эвакуации людей при пожаре, размещенных на объекте, не соответствуют их фактическим местам хранения (п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»)- директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино Буданцева Г.Н.;

-руководитель организации допустил покрытие пола коридора второго этажа материалами с неизвестными показателями групп горючести (деревянный пол покрыт линолеумом) (предоставлено 3 сертификата не заверенных надлежащим образом) (п. 6.25 СНиП 21-01-97*"Пожарная безопасность зданий и сооружений") - директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино Буданцева Г.Н.;*

-руководитель организации допустил покрытие пола коридора третьего этажа материалами с неизвестными показателями групп горючести (деревянный пол покрыт линолеумом) (предоставлено 3 сертификата не заверенных надлежащим образом) (п. 6.25 СНиП 21-01-97*"Пожарная безопасность зданий и сооружений") - директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино Буданцева Г.Н.;*

-руководитель организации допустил на путях эвакуации покрытие пола коридоров на третьем этаже (помещения № 8, 13, 17, 18 согласно технического паспорта) материалом с неизвестными показателями групп горючести (линолеумом) (п. 6.25 СНиП 21-01-97*"Пожарная безопасность зданий и сооружений") - директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино Буданцева Г.Н.*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Лыкова О.Г. — (подпись проверяющего)

Буданцева Г.Н — (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Вх. N 92
06 06 2016г

Прилагаемые к акту документы: об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 82/1/17 от 03.06.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ О.Г. Лыкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Буданцева Галина Николаевна, директор МБОУ ДОД «ДШИ» ГО ЗАТО г. Фокино
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” июня 2016 г.

_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)